

**MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMU**  
**Panevėžio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

	Matav. vnt.	2010 m. spalis	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 194 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	4,3*	3,3	-7,1	-3	-7,9	0,1	6,0*	-1,12
<i>Dienolaipsniai</i>		343	441	778	651	725	555	216	3709
<b>Šilumos kaina ( su PVM)</b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><u>Mokesčiai:</u></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui <b>renovuotuose</b> daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	0,74	1,43	3,14	2,4	2,44	1,76	0,45	12,36
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose su <b>uždara</b> karšto vandens sistema ir automatizuotais ŠP	Lt/m <sup>2</sup>	1,39	2,13	4,84	3,83	4,08	2,91	0,84	20,02
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose su <b>atvira</b> karšto vandens sistema ir neautomatizuotais ŠP	Lt/m <sup>2</sup>	1,86	2,72	5,64	4,4	4,58	3,49	1,27	23,96
Vidutiniai mokesčiai už šildymą <b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	1,5	2,28	5,02	3,95	4,21	3,04	0,93	20,93
<b><u>Šilumos sąnaudos:</u></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui <b>renovuotuose</b> daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	3,28	6,37	13,95	10,67	10,85	7,81	1,98	54,91
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose su <b>uždara</b> karšto vandens sistema ir automatizuotais ŠP	kWh/m <sup>2</sup>	6,18	9,47	21,47	16,96	18,09	12,92	3,7	88,79
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose su <b>atvira</b> karšto vandens sistema ir neautomatizuotais ŠP	kWh/m <sup>2</sup>	8,25	12,07	25,04	19,56	20,33	15,51	5,65	106,41
Vidutinės sąnaudos šildymui <b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	6,6	9,98	22,27	17,55	18,6	13,5	4,14	92,64

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn.25 paros, balandžio mėn. 18 parų)

## MOKESČIAI IR SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI

Kupiškio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU

	Matav. vnt.	2010 m. spalio	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 194 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	4,3*	3,3	-7,1	-3	-7,9	0,1	6,0*	-1,12
<i>Dienolaipsniai</i>		343	441	778	651	725	554,9	216	2709
<b>Šilumos kaina (su PVM)</b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><u>Mokesčiai:</u></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	2,39	3,59	6,3	5,15	5,57	4,16	1,69	28,85
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių ( 5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	5,14	8,76	13,7	10,4	12,56	9,6	3,82	63,98
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių ( renovuoti) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	1,57	2,25	3,89	3,64	3,69	2,85	0,72	18,61
<b><u>Šilumos sąnaudos:</u></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	10,58	15,89	28,02	22,82	24,69	18,48	7,5	127,98
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	22,84	38,96	61,05	42,26	55,89	42,71	16,97	280,68
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose ( renovuotuose), kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	6,98	9,99	17,26	16,15	16,35	12,65	3,22	82,6

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn.25 paros, balandžio mėn. 18 parų)

**MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI**  
**Kėdainių DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

	Matav. vnt.	2010 m. spalis	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 190 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	4,5*	3,2	-7,5	-3,1	-8,2	0,0	6,2*	-1,35
<i>Dienolaipsniai</i>		284	444	791	654	734	558	212	3677
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><u>Mokesčiai:</u></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	1,66	3,04	5,73	4,4	4,65	3,61	1,13	24,22
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	4,18	6,25	12,32	9,64	10,63	8,01	4,2	55,23
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių ( <b>renovuotų</b> ) namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	0,44	0,88	2,91	2,27	2,07	1,23	0,28	10,08
<b><u>Šilumos sąnaudos:</u></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	7,34	13,51	25,41	19,75	20,63	15,99	5,01	107,64
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	18,53	27,73	54,62	42,92	47,13	35,71	18,65	245,29
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose (renovuotuose) namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	1,95	3,89	12,89	10,04	9,17	5,45	1,23	44,62

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn.21 para, balandžio mėn. 18 parų)

**MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI**  
**Pasvalio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

	Matav. vnt.	2010 m. spalis	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 185 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	4,3*	3,3	-7,1	-3	-7,9	0,1	5,2*	-1,47
<i>Dienolaipsniai</i>		260	441	778	651	725,2	554,9	192	3602
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><u>Mokesčiai:</u></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	1,57	3,135	5,89	4,73	5,14	3,81	1,34	25,62
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų ( 5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	4,07	6,31	9,8	8,39	8,36	5,9	2,67	45,5
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų ( <b>renovuotų</b> ) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	0,74	1,58	3,44	2,69	2,81	2,12	0,58	13,96
<b><u>Šilumos sąnaudos:</u></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	7,01	13,85	26,16	20,97	22,75	16,89	5,95	113,58
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	18,06	28,2	44,37	37,14	37,06	26,14	11,83	202,8
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose ( <b>renovuotuose</b> ), kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	3,27	7,02	15,21	11,91	12,44	9,41	2,57	61,83

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn. 19 parų, balandžio mėn. 15 parų)

**MOKESČIAI IR SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI**  
**Zarasų DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

	Matav. vnt.	2010 m. spalis	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 189 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	3,5*	3,1	-7,7	-3,9	-9,6	-1,2	5,4*	-2,14
<i>Dienolaipsniai</i>		290	447	797	679	773	596	227	3806
<b><i>Šilumos kaina ( su PVM)</i></b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><i>Mokesčiai:</i></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	2,45	3,54	7,04	5,58	6,26	4,61	1,72	31,2
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų ( 5 vnt.)vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	3,55	5,35	10,23	8,34	9,51	7,0	2,74	46,72
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų ( 5 vnt.)vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	1,59	2,25	5,08	4,13	4,55	3,3	0,77	21,67
<b><i>Šilumos sąnaudos:</i></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	10,81	15,71	31,17	2,74	27,74	20,45	7,63	116,25
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	15,73	23,72	45,32	36,99	42,14	31,01	12,13	207,04
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	7,05	9,96	22,59	18,28	20,18	14,67	3,41	96,14

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn.20 parų, balandžio mėn. 18 parų)

**MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI**  
**Rokiškio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2010-2011 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

	Matav. vnt.	2010 m. spalis	2010 m. lapkritis	2010 m. gruodis	2011 m. sausis	2011 m. vasaris	2011 m. kovas	2011 m. balandis	šildymo sezonas 191 d.
Vidutinė lauko oro temperatūra	°C	3,8*	3	-7,1	-3,1	-9,1	-0,5	5,3*	-1,66
<i>Dienolaipsniai</i>		312	450	778	654	759	575	229	3755
<b>Šilumos kaina (su PVM)</b>	ct/kWh	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56
<b><u>Mokesčiai:</u></b>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m <sup>2</sup>	2,03	3,03	6	4,96	5,37	3,87	1,49	26,75
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	3,68	5,62	10,63	8,64	9,38	7,31	3,35	48,61
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m <sup>2</sup>	1,43	2,19	4,17	3,6	4,17	2,92	0,8	19,28
<b><u>Šilumos sąnaudos:</u></b>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m <sup>2</sup>	9,02	13,42	26,58	21,96	23,82	17,15	6,64	118,59
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	16,34	24,92	47,11	38,3	41,57	32,4	14,86	215,5
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m <sup>2</sup>	6,32	9,71	18,48	15,93	18,47	12,6	3,56	85,07

\* - šildymo sezono laikotarpio vidutinė oro temperatūra (spalio mėn.22 paros, balandžio mėn. 18 parų)