

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2018-11

| Miestas | Gatvė | Namo Nr. | Data (metai, mėnesis) | ABS suma, m ² | VBŠ suma, m ³ | QP, kWh | QPŠmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m ³ | QPKv, kWh | QPR, kWh | QPŠ, kWh | qPR | DL suma | qADŠ, kWh/m ² DL | qVDS, kWh/m ³ DL | qVDSmax, kWh/m ² DL | delta Š, % |
|-------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| Panevėžys | Dainavos g. | 22 | 2018-11 | 1 226,72 | 3 066,80 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 51,39 | 2 730,00 | 2 860,00 | 16 800,00 | 812,50 | 456,00 | 0,030 | 0,012 | 0,015 | 80 |
| Panevėžys | Dariaus ir Girėno g. | 22 | 2018-11 | 3 970,45 | 9 926,13 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 136,19 | 9 360,00 | 9 870,00 | 49 830,00 | 822,50 | 456,00 | 0,028 | 0,011 | 0,015 | 73 |
| Panevėžys | Dariaus ir Girėno g. | 24 | 2018-11 | 3 970,99 | 9 927,48 | 53 260,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 5 970,00 | 9 530,00 | 37 710,00 | 794,17 | 456,00 | 0,021 | 0,008 | 0,015 | 53 |
| Panevėžys | Katedros g. | 7 | 2018-11 | 467,13 | 1 588,24 | 8 530,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 340,00 | 1 360,00 | 7 170,00 | 1 062,50 | 456,00 | 0,034 | 0,010 | 0,022 | 45 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. | 85 | 2018-11 | 2 540,74 | 6 351,85 | 33 930,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | 5 210,00 | 8 780,00 | 20 100,00 | 1 247,16 | 456,00 | 0,017 | 0,007 | 0,015 | 47 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. | 87 | 2018-11 | 1 236,58 | 3 091,45 | 18 690,00 | 0,00 | 0,00 | 64,84 | 4 460,00 | 2 030,00 | 16 660,00 | 634,38 | 456,00 | 0,030 | 0,012 | 0,015 | 80 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. | 95 | 2018-11 | 2 435,44 | 6 088,60 | 47 220,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 4 020,00 | 6 600,00 | 36 190,00 | 1 031,25 | 456,00 | 0,033 | 0,013 | 0,015 | 87 |
| Panevėžys | Kniaudiškių g. | 50 | 2018-11 | 2 336,74 | 5 841,85 | 37 430,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 3 320,00 | 5 640,00 | 28 320,00 | 927,63 | 456,00 | 0,027 | 0,011 | 0,015 | 73 |
| Panevėžys | Kranto g. | 13 | 2018-11 | 197,70 | 593,10 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 340,00 | 550,00 | 2 470,00 | 1 122,45 | 456,00 | 0,027 | 0,010 | 0,022 | 45 |
| Panevėžys | Kranto g. | 37 | 2018-11 | 2 612,13 | 6 530,33 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32 | 3 520,00 | 5 360,00 | 20 570,00 | 837,50 | 456,00 | 0,017 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Panevėžys | Molainių g. | 108 | 2018-11 | 2 321,00 | 5 802,50 | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 3 590,00 | 5 330,00 | 28 640,00 | 740,28 | 456,00 | 0,027 | 0,011 | 0,015 | 73 |
| Panevėžys | Molainių g. | 110 | 2018-11 | 2 324,19 | 5 810,48 | 35 610,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 4 060,00 | 5 300,00 | 25 620,00 | 736,11 | 456,00 | 0,024 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Panevėžys | Molainių g. | 34 | 2018-11 | 1 501,94 | 3 754,85 | 23 280,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 3 110,00 | 3 730,00 | 16 960,00 | 777,08 | 456,00 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Panevėžys | Molainių g. | 54 | 2018-11 | 3 967,90 | 9 919,75 | 62 350,00 | 0,00 | 0,00 | 152,68 | 8 110,00 | 7 900,00 | 46 800,00 | 658,33 | 456,00 | 0,026 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Panevėžys | Molainių g. | 86 | 2018-11 | 2 331,32 | 5 828,30 | 40 620,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 4 760,00 | 5 660,00 | 30 220,00 | 786,11 | 456,00 | 0,028 | 0,011 | 0,015 | 73 |
| Panevėžys | Ramygalos g. | 66 | 2018-11 | 3 880,58 | 9 701,45 | 60 450,00 | 0,00 | 0,00 | 139,36 | 7 400,00 | 9 320,00 | 43 940,00 | 737,34 | 456,00 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Panevėžys | Statybininkų g. | 11A | 2018-11 | 2 381,11 | 5 952,78 | 27 560,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 3 530,00 | 5 040,00 | 19 360,00 | 700,00 | 456,00 | 0,018 | 0,007 | 0,015 | 47 |
| Panevėžys | Statybininkų g. | 44 | 2018-11 | 2 313,51 | 5 783,78 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 | 3 960,00 | 6 240,00 | 25 990,00 | 866,67 | 456,00 | 0,025 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Pažagieniai | Švyturio g. | 21 | 2018-11 | 606,81 | 1 517,03 | 13 310,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 1 790,00 | 1 950,00 | 11 350,00 | 1 107,95 | 456,00 | 0,041 | 0,016 | 0,022 | 73 |
| Pažagieniai | Švyturio g. | 35 | 2018-11 | 1 479,72 | 3 699,30 | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39 | 3 330,00 | 6 580,00 | 16 870,00 | 1 243,86 | 456,00 | 0,025 | 0,010 | 0,022 | 45 |
| Panevėžys | Tulpių g. | 10 | 2018-11 | 4 429,41 | 11 073,53 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 202,41 | 10 750,00 | 10 320,00 | 53 020,00 | 645,00 | 456,00 | 0,026 | 0,010 | 0,015 | 67 |
| Panevėžys | Žemaičių g. | 4 | 2018-11 | 2 565,11 | 6 412,78 | 38 310,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 4 640,00 | 6 810,00 | 31 500,00 | 851,25 | 456,00 | 0,027 | 0,011 | 0,015 | 73 |
| Panevėžys | Žvaigždžių g. | 18 | 2018-11 | 2 334,51 | 5 836,28 | 28 780,00 | 0,00 | 0,00 | 61,39 | 3 260,00 | 6 240,00 | 18 970,00 | 866,67 | 456,00 | 0,018 | 0,007 | 0,015 | 47 |
| Panevėžys | Žvaigždžių g. | 22 | 2018-11 | 2 344,35 | 5 860,88 | 34 970,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 3 590,00 | 5 690,00 | 25 200,00 | 790,28 | 456,00 | 0,024 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Panevėžys | Žvaigždžių g. | 6 | 2018-11 | 1 234,72 | 3 086,80 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 2 620,00 | 3 430,00 | 20 260,00 | 1 071,88 | 456,00 | 0,036 | 0,014 | 0,015 | 93 |

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\sum DL$ – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

q_{VDS} – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

q_{VDSmax} – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\delta$ – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.