

AB "Panevėžio energija"
Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2017-05

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ³ DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2017-05	985,59	2 463,98	6,00	0,00	0,00	32,57	1,72	2,91	1,38	1,00	24,75	0,057	0,023	0,018	127,78
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2017-05	1 045,35	2 613,38	5,58	0,00	0,00	31,20	1,64	3,06	0,87	1,00	24,75	0,034	0,013	0,018	72,22
Pasvalys	Biržų g.	72A	2017-05	949,41	2 373,53	4,94	0,00	0,00	21,03	1,11	3,06	0,78	1,00	24,75	0,033	0,013	0,018	72,22
Narteikių k.	Darželio g.	1	2017-05	720,65	1 801,63	3,30	0,00	0,00	15,60	0,80	1,66	0,84	1,00	24,75	0,047	0,019	0,018	105,56
Narteikių k.	Darželio g.	3	2017-05	960,71	2 401,78	6,45	0,00	0,00	13,74	0,70	2,76	2,99	1,00	24,75	0,126	0,050	0,018	277,78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2017-05	805,20	2 013,00	3,27	0,00	0,00	24,67	1,26	0,14	1,87	1,01	24,75	0,094	0,038	0,021	180,95
Narteikių k.	Darželio g.	6	2017-05	1 054,30	2 635,75	3,15	0,00	0,00	21,59	1,10	0,18	1,87	0,99	24,75	0,072	0,029	0,021	138,10
Narteikių k.	Darželio g.	7	2017-05	1 005,57	2 513,93	7,68	0,00	0,00	14,98	0,76	3,31	3,60	1,00	24,75	0,145	0,058	0,018	322,22
Pasvalys	Ežero g.	32	2017-05	1 161,22	2 903,05	6,84	0,00	0,00	62,01	3,27	3,36	0,21	1,00	24,75	0,007	0,003	0,015	20,00
Pasvalys	Ežero g.	32A	2017-05	1 220,19	3 050,48	7,24	0,00	0,00	28,78	1,52	3,36	2,36	1,00	24,75	0,078	0,031	0,018	172,22
Pasvalys	Ežero g.	34	2017-05	2 194,99	5 487,48	14,45	0,00	0,00	89,44	4,71	6,12	3,62	1,00	24,75	0,067	0,027	0,015	180,00
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2017-05	535,11	1 337,78	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	24,75	0,073	0,029	0,022	131,82
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2017-05	535,30	1 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,000	0,000	0,022	0,00
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2017-05	281,10	702,75	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	24,75	0,141	0,056	0,022	254,55
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2017-05	343,49	858,73	1,45	0,00	0,00	6,60	0,35	0,07	1,04	1,05	24,75	0,122	0,049	0,022	222,73
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2017-05	402,86	1 007,15	2,39	0,00	0,00	13,00	0,68	1,22	0,48	1,00	24,75	0,048	0,019	0,022	86,36
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2017-05	1 313,04	3 282,60	6,80	0,00	0,00	55,84	2,94	5,81	-1,95	1,00	24,75	-0,060	-0,024	0,018	-133,33
Pasvalys	Gėlių g.	5	2017-05	1 049,88	2 624,70	4,85	0,00	0,00	27,60	1,45	3,06	0,34	1,00	24,75	0,013	0,005	0,018	27,78
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2017-05	2 205,90	5 514,75	12,65	0,00	0,00	87,07	4,59	5,20	2,87	1,00	24,75	0,053	0,021	0,015	140,00
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	2	2017-05	297,03	742,58	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,32	0,89	24,75	0,044	0,017	0,022	77,27
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	3	2017-05	162,18	405,45	0,25	0,25	0,00	0,20	0,01	0,00	0,25	0,00	24,75	0,062	0,025	0,022	113,64
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	4	2017-05	293,14	732,85	0,49	0,49	0,00	2,00	0,11	0,07	0,49	1,04	24,75	0,068	0,027	0,022	122,73
Pajiešmenų k.	Miško g.	1	2017-05	172,37	430,93	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	24,75	0,070	0,028	0,022	127,27
Narteikių k.	Mokyklos	6	2017-05	720,58	1 801,45	3,08	0,00	0,00	17,20	0,88	1,66	0,55	1,00	24,75	0,031	0,012	0,018	66,67
Narteikių k.	Mokyklos	8	2017-05	1 832,84	4 582,10	10,37	0,00	0,00	51,60	2,63	4,22	3,52	-1,00	24,75	0,078	0,031	0,018	172,22
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2017-05	703,24	1 758,10	3,68	0,00	0,00	11,29	0,58	1,66	1,45	1,00	24,75	0,083	0,033	0,018	183,33
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2017-05	720,41	1 801,03	3,68	0,00	0,00	23,27	1,19	1,66	0,84	1,00	24,75	0,047	0,019	0,018	105,56
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2017-05	329,62	824,05	1,47	0,00	0,00	10,17	0,54	0,06	0,87	1,05	24,75	0,107	0,048	0,022	218,18
Pasvalys	Ramioji g.	3	2017-05	1 405,73	3 514,33	6,43	0,00	0,00	23,50	1,26	3,07	2,10	1,00	24,75	0,060	0,031	0,015	206,67
Pajiešmenų k.	Sodo g.	11	2017-05	609,00	1 522,50	1,11	1,11	0,00	9,60	0,53	0,18	1,11	1,01	24,75	0,074	0,029	0,022	131,82
Pajiešmenų k.	Sodo g.	13	2017-05	604,96	1 512,40	1,07	1,07	0,00	7,92	0,44	0,22	1,07	0,98	24,75	0,071	0,029	0,022	131,82
Pajiešmenų k.	Sodo g.	17A	2017-05	302,13	755,33	0,00	0,00	0,00	0,83	0,05	0,01	0,00	1,79	24,75	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	17B	2017-05	92,75	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	19	2017-05	371,97	929,93	0,78	0,78	0,00	2,53	0,14	0,01	0,78	0,89	24,75	0,085	0,034	0,022	154,55
Pajiešmenų k.	Sodo g.	21	2017-05	76,41	191,03	0,16	0,16	0,00	-0,50	-0,03	0,00	0,16	0,00	24,75	0,085	0,034	0,022	154,55
Pajiešmenų k.	Sodo g.	23	2017-05	129,04	322,60	0,42	0,42	0,00	0,40	0,02	0,00	0,42	0,00	24,75	0,132	0,053	0,022	240,91
Pajiešmenų k.	Sodo g.	24	2017-05	183,23	458,08	0,05	0,05	0,00	2,00	0,11	0,00	0,05	0,00	24,75	0,011	0,004	0,022	18,18
Pajiešmenų k.	Sodo g.	27	2017-05	102,56	256,40	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	24,75	0,087	0,035	0,022	159,09
Pajiešmenų k.	Sodo g.	9	2017-05	598,79	1 496,98	1,33	1,33	0,00	12,23	0,68	0,20	1,33	0,99	24,75	0,090	0,036	0,022	163,64
Pasvalys	Sodų g.	11	2017-05	392,38	980,95	0,97	0,97	0,00	11,87	0,66	1,22	0,97	1,00	24,75	0,100	0,040	0,022	181,82
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2017-05	161,60	404,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,28	0,46	0,00	1,00	24,75	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Sodų g.	7	2017-05	163,06	407,65	0,00	0,00	0,00	4,80	0,27	0,61	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Sodų g.	9	2017-05	392,70	981,75	1,09	1,09	0,00	23,72	1,32	1,22	1,09	1,00	24,75	0,112	0,045	0,022	204,55

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesiai)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ³ DL	delta \$, %
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2017-05	1 163,08	2 907,70	5,39	0,00	0,00	35,07	1,85	3,36	0,18	1,00	24,75	0,006	0,003	0,015	20,00
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2017-05	1 172,86	2 932,15	6,52	0,00	0,00	36,87	1,94	3,36	1,22	1,00	24,75	0,042	0,017	0,018	94,44
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2017-05	1 162,17	2 905,43	6,65	0,00	0,00	34,33	1,81	3,36	1,48	1,00	24,75	0,051	0,021	0,015	140,00
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2017-05	1 059,74	2 649,35	7,14	0,00	0,00	39,90	2,10	3,06	1,98	1,00	24,75	0,075	0,030	0,015	200,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2017-05	415,00	1 037,50	1,65	0,00	0,00	0,50	0,03	1,63	0,00	1,48	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2017-05	1 137,29	2 843,23	4,60	0,00	0,00	25,48	1,34	2,48	0,77	1,00	24,75	0,027	0,011	0,018	61,11
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2017-05	526,72	1 316,80	2,74	0,00	0,00	17,88	0,94	1,24	0,56	1,00	24,75	0,043	0,017	0,022	77,27
Pasvalys	Taikos g.	12	2017-05	1 084,41	2 711,03	6,00	0,00	0,00	52,90	2,79	3,06	0,15	1,00	24,75	0,006	0,002	0,018	11,11
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2017-05	405,12	1 012,80	1,26	0,00	0,00	9,29	0,49	0,06	0,71	0,99	24,75	0,071	0,028	0,022	127,27
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2017-05	531,83	1 329,58	2,49	0,00	0,00	8,07	0,43	1,24	0,82	1,00	24,75	0,062	0,025	0,022	113,64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2017-05	492,53	1 231,33	1,73	0,00	0,00	1,80	0,09	0,55	1,08	1,00	24,75	0,089	0,035	0,022	159,09
Pasvalys	Taikos g.	14	2017-05	991,49	2 478,73	5,90	0,00	0,00	41,60	2,19	2,75	0,95	1,00	24,75	0,039	0,015	0,018	83,33
Pasvalys	Taikos g.	16	2017-05	1 155,68	2 889,20	6,90	0,00	0,00	42,20	2,22	3,67	1,00	1,00	24,75	0,035	0,014	0,018	77,78
Pasvalys	Taikos g.	21	2017-05	2 217,33	5 543,33	9,76	0,00	0,00	72,02	3,79	6,12	-0,15	-1,00	24,75	-0,003	-0,001	0,015	-6,67
Pasvalys	Taikos g.	23	2017-05	2 214,49	5 536,23	10,06	0,00	0,00	60,18	3,17	6,04	0,85	1,00	24,75	0,016	0,006	0,015	40,00
Pasvalys	Taikos g.	25	2017-05	963,14	2 407,85	6,60	0,00	0,00	33,48	1,76	2,91	1,94	1,00	24,75	0,081	0,033	0,015	220,00
Pasvalys	Taikos g.	27	2017-05	2 228,64	5 571,60	11,48	0,00	0,00	93,90	4,95	6,12	0,42	1,00	24,75	0,008	0,003	0,015	20,00
Pajiešmenų k.	Taikos g.	3	2017-05	1 210,96	3 027,40	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	24,75	0,074	0,029	0,021	138,10
Pasvalys	Taikos g.	35	2017-05	1 021,66	2 554,15	7,28	0,00	0,00	45,17	2,38	3,06	1,84	1,00	24,75	0,073	0,029	0,018	161,11
Pasvalys	Taikos g.	37	2017-05	1 053,58	2 633,95	6,77	0,00	0,00	41,50	2,19	3,06	1,53	1,00	24,75	0,059	0,023	0,018	127,78
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2017-05	414,31	1 035,78	1,38	0,00	0,00	5,10	0,27	0,69	0,42	1,00	24,75	0,041	0,016	0,022	72,73
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2017-05	1 394,69	3 486,73	4,08	0,00	0,00	10,29	0,54	2,48	1,06	1,00	24,75	0,031	0,012	0,018	66,67
Pasvalys	Taikos g.	8	2017-05	1 627,79	4 069,48	9,80	0,00	0,00	58,29	3,07	4,59	2,14	1,00	24,75	0,053	0,021	0,015	140,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2017-05	405,66	1 014,15	1,35	0,00	0,00	2,00	0,11	1,24	0,00	1,50	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2017-05	518,23	1 295,58	2,41	0,00	0,00	16,90	0,89	0,11	1,41	1,05	24,75	0,110	0,044	0,022	200,00
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2017-05	1 279,53	3 198,83	6,56	0,00	0,00	42,83	2,26	1,57	2,74	1,00	24,75	0,087	0,035	0,021	166,67
Pasvalys	Vilniaus g.	59B	2017-05	1 042,98	2 607,45	6,65	0,00	0,00	22,00	1,16	3,06	2,43	1,00	24,75	0,094	0,038	0,018	211,11
Pasvalys	Vilties g.	12B	2017-05	1 127,50	2 818,75	7,42	0,00	0,00	44,71	2,35	3,21	1,85	1,00	24,75	0,066	0,027	0,015	180,00
Pasvalys	Vilties g.	6	2017-05	2 239,72	5 599,30	12,50	0,00	0,00	95,80	5,05	6,12	1,33	1,00	24,75	0,024	0,010	0,015	66,67
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2017-05	1 040,32	2 600,80	6,98	0,00	0,00	38,30	2,02	3,67	1,30	1,00	24,75	0,050	0,020	0,018	111,11
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2017-05	2 591,25	6 478,13	11,94	0,00	0,00	89,10	4,69	7,49	-0,24	1,00	24,75	-0,004	-0,001	0,015	-6,67
Pasvalys	Vyšnių g.	35	2017-05	647,91	1 619,78	2,21	0,00	0,00	11,73	0,62	0,84	0,75	1,00	24,75	0,047	0,019	0,021	90,48
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2017-05	536,39	1 340,98	1,02	0,00	0,00	-0,50	-0,03	0,22	0,82	0,99	24,75	0,062	0,025	0,022	113,64

čia:

$\sum A_{B\dot{S}}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{B\dot{S}}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos,

tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{B\dot{S}}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{B\dot{S}i}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\dot{S}metr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ³ DL	delta Š, %
---------	-------	----------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	---------------------	-----------	----------	----------	-----	---------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta \xi$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.