

AB "Panevėžio energija"  
Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2017-06

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABS suma, m <sup>2</sup>	VBS suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>3</sup> DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2017-06	985,59	2 463,98	4,55	0,00	0,00	35,40	1,86	2,69	0,00	0,88	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2017-06	1 045,35	2 613,38	3,32	0,00	0,00	27,80	1,46	1,86	0,00	0,58	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Biržų g.	72A	2017-06	949,41	2 373,53	3,97	0,00	0,00	30,10	1,59	2,39	0,00	0,75	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Darželio g.	1	2017-06	720,65	1 801,63	2,61	0,00	0,00	19,80	1,01	1,60	0,00	0,83	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Darželio g.	3	2017-06	960,71	2 401,78	4,81	0,00	0,00	17,50	0,89	3,92	0,00	1,23	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Darželio g.	5	2017-06	805,20	2 013,00	1,75	0,00	0,00	24,42	1,25	0,50	0,00	3,13	0,00	0,000	0,000	0,021	0,00
Narteikių k.	Darželio g.	6	2017-06	1 054,30	2 635,75	1,40	0,00	0,00	27,10	1,38	0,02	0,00	0,10	0,00	0,000	0,000	0,021	0,00
Narteikių k.	Darželio g.	7	2017-06	1 005,57	2 513,93	5,72	0,00	0,00	22,21	1,13	4,59	0,00	1,20	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Ežero g.	32	2017-06	1 161,22	2 903,05	5,48	0,00	0,00	61,75	3,25	2,23	0,00	0,63	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Ežero g.	32A	2017-06	1 220,19	3 050,48	4,64	0,00	0,00	45,04	2,37	2,27	0,00	0,64	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Ežero g.	34	2017-06	2 194,99	5 487,48	9,43	0,00	0,00	81,62	4,30	5,13	0,00	0,80	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2017-06	535,11	1 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2017-06	535,30	1 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2017-06	281,10	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2017-06	343,49	858,73	0,55	0,00	0,00	6,20	0,33	0,22	0,00	3,14	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2017-06	402,86	1 007,15	1,69	0,00	0,00	11,50	0,61	1,09	0,00	0,85	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2017-06	1 313,04	3 282,60	5,85	0,00	0,00	50,20	2,64	3,20	0,00	0,53	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Gėlių g.	5	2017-06	1 049,88	2 624,70	3,84	0,00	0,00	20,38	1,07	2,77	0,00	0,87	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2017-06	2 205,90	5 514,75	11,10	0,00	0,00	71,29	3,76	7,34	0,00	1,35	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	2	2017-06	297,03	742,58	0,00	0,00	0,00	2,10	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	3	2017-06	162,18	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Jonkalnio g.	4	2017-06	293,14	732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Miško g.	1	2017-06	172,37	430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Narteikių k.	Mokyklos	6	2017-06	720,58	1 801,45	2,93	0,00	0,00	23,90	1,22	1,71	0,00	0,89	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Mokyklos	8	2017-06	1 832,84	4 582,10	7,80	0,00	0,00	60,10	3,07	4,73	0,00	0,97	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2017-06	703,24	1 758,10	2,44	0,00	0,00	13,71	0,70	1,74	0,00	0,91	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2017-06	720,41	1 801,03	2,63	0,00	0,00	17,33	0,88	1,74	0,00	0,91	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2017-06	329,62	824,05	1,02	0,00	0,00	7,83	0,41	0,61	0,00	10,17	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	11	2017-06	609,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	2,40	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	13	2017-06	604,96	1 512,40	0,00	0,00	0,00	3,88	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	17A	2017-06	302,13	755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	17B	2017-06	92,75	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	19	2017-06	371,97	929,93	0,00	0,00	0,00	0,77	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	21	2017-06	76,41	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	23	2017-06	129,04	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	24	2017-06	183,23	458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	27	2017-06	102,56	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pajiešmenų k.	Sodo g.	9	2017-06	598,79	1 496,98	0,00	0,00	0,00	4,12	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Sodų g.	11	2017-06	392,38	980,95	0,00	0,00	0,00	14,50	0,81	1,28	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2017-06	161,60	404,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,33	0,48	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Sodų g.	7	2017-06	163,06	407,65	0,00	0,00	0,00	4,90	0,27	0,64	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Sodų g.	9	2017-06	392,70	981,75	0,00	0,00	0,00	6,00	0,33	1,28	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2017-06	1 163,08	2 907,70	6,61	0,00	0,00	40,00	2,11	4,51	0,00	1,28	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2017-06	1 172,86	2 932,15	4,88	0,00	0,00	20,63	1,09	3,80	0,00	1,08	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2017-06	1 162,17	2 905,43	4,52	0,00	0,00	24,92	1,31	3,21	0,00	0,91	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>2</sup> DL	delta Š, %
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2017-06	1 059,74	2 649,35	4,69	0,00	0,00	39,20	2,06	2,63	0,00	0,82	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2017-06	415,00	1 037,50	1,63	0,00	0,00	12,50	0,66	0,97	0,00	0,76	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2017-06	1 137,29	2 843,23	4,55	0,00	0,00	26,71	1,41	3,14	0,00	1,09	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2017-06	526,72	1 316,80	2,02	0,00	0,00	16,12	0,85	1,17	0,00	0,81	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Taikos g.	12	2017-06	1 084,41	2 711,03	4,82	0,00	0,00	42,61	2,24	2,58	0,00	0,81	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2017-06	405,12	1 012,80	0,47	0,00	0,00	15,71	0,83	-0,36	0,00	-5,14	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2017-06	531,83	1 329,58	1,69	0,00	0,00	10,02	0,53	1,16	0,00	0,81	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2017-06	492,53	1 231,33	1,12	0,00	0,00	2,00	0,11	1,01	0,00	1,58	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Taikos g.	14	2017-06	991,49	2 478,73	4,76	0,00	0,00	47,00	2,48	2,29	0,00	0,80	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Taikos g.	16	2017-06	1 155,68	2 889,20	5,25	0,00	0,00	33,90	1,79	3,46	0,00	0,90	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Taikos g.	21	2017-06	2 217,33	5 543,33	10,10	0,00	0,00	87,40	4,60	5,49	0,00	0,86	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Taikos g.	23	2017-06	2 214,49	5 536,23	8,12	0,00	0,00	77,51	4,08	4,04	0,00	0,64	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Taikos g.	25	2017-06	963,14	2 407,85	4,96	0,00	0,00	33,27	1,75	3,21	0,00	1,06	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Taikos g.	27	2017-06	2 228,64	5 571,60	9,38	0,00	0,00	76,45	4,03	5,35	0,00	0,84	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pajiešmeniu k.	Taikos g.	3	2017-06	1 210,96	3 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,021	0,00
Pasvalys	Taikos g.	35	2017-06	1 021,66	2 554,15	5,06	0,00	0,00	41,73	2,20	2,86	0,00	0,89	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Taikos g.	37	2017-06	1 053,58	2 633,95	4,45	0,00	0,00	30,31	1,60	2,85	0,00	0,89	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2017-06	414,31	1 035,78	0,94	0,00	0,00	6,00	0,32	0,62	0,00	0,78	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2017-06	1 394,69	3 486,73	4,05	0,00	0,00	33,51	1,76	2,29	0,00	0,80	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Taikos g.	8	2017-06	1 627,79	4 069,48	6,74	0,00	0,00	56,32	2,97	3,77	0,00	0,79	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2017-06	405,66	1 014,15	1,27	0,00	0,00	3,00	0,16	1,11	0,00	1,16	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2017-06	518,23	1 295,58	0,90	0,00	0,00	14,70	0,77	0,12	0,00	1,09	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2017-06	1 279,53	3 198,83	3,12	0,00	0,00	46,57	2,45	0,67	0,00	0,41	0,00	0,000	0,000	0,021	0,00
Pasvalys	Vilniaus g.	59B	2017-06	1 042,98	2 607,45	4,56	0,00	0,00	45,00	2,37	2,19	0,00	0,68	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Vilties g.	12B	2017-06	1 127,50	2 818,75	5,14	0,00	0,00	42,61	2,24	2,90	0,00	0,86	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Vilties g.	6	2017-06	2 239,72	5 599,30	10,36	0,00	0,00	87,00	4,58	5,78	0,00	0,90	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2017-06	1 040,32	2 600,80	5,54	0,00	0,00	32,30	1,70	3,83	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000	0,018	0,00
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2017-06	2 591,25	6 478,13	9,90	0,00	0,00	110,31	5,81	4,09	0,00	0,52	0,00	0,000	0,000	0,015	0,00
Pasvalys	Vyšnių g.	35	2017-06	647,91	1 619,78	1,32	0,00	0,00	11,29	0,59	0,72	0,00	0,82	0,00	0,000	0,000	0,021	0,00
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2017-06	399,11	997,78	0,10	0,00	0,00	1,00	0,05	0,04	0,00	1,12	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2017-06	536,39	1 340,98	0,11	0,00	0,00	1,20	0,06	0,05	0,00	1,25	0,00	0,000	0,000	0,022	0,00

čia:

$\sum A_{B\dot{S}}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\sum V_{B\dot{S}}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos,

tūrių suma, lygi  $H \cdot \sum A_{B\dot{S}}$  arba  $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{B\dot{S}i}$  (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

$Q_P$  – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\dot{S}metr}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PKmetr}$  – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

$G_{Kv}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKv}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{P\dot{S}}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>3</sup> DL	delta Š, %
---------	-------	----------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------	--------------	--------------	---------------------	-----------	----------	----------	-----	---------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------

$\Sigma DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup>·DL

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup>·DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m<sup>2</sup> per mėnesį;

$\Delta\dot{S}$  – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.