

TVIRTINU

AB "Panevėžio energija"
Technikos direktorius

R. Kerežis

2024 m. 09 mėn. 24 d.

Bendrovės katilinių darbo parametrai tiekiant termofikacinį vandenį šildymo sezono metu

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Slėgis, MPa		Tinklų papildymo norma m ³ /para ir m ³ /h	Cirkuliacinis kiekis	
		Paduod. p ₁	Grįžt. p ₂		Darbinis	m ³ /h
1	Rokiškio RK	0,46±0,03	0,23±0,05	26,4/1,10	350±150	
2	Bajorų katilinė	0,30±0,03	0,16±0,05	*0,30	7±5	
3	AB „Sigma“ RK Kupiškėje	0,46±0,02	0,18±0,05	14,9/0,62	200±60	
4	Subačiaus katilinė	0,38±0,02	0,24±0,05	*0,34	20±10	
5	Šepetos katilinė	0,30±0,02	0,18±0,05	*0,13	15±8	
6	Noriūnų RK	0,40±0,02	0,20±0,05	*0,91	45±25	
7	Pasvalio RK	0,45±0,02	0,25±0,05	13,2/0,55	190±60	
8	Joniškėlio m. katilinė	0,28±0,02	0,15±0,05	*0,06	7±5	
9	Joniškėlio mok. katilinė	0,27±0,02	0,15±0,05	*0,04	9±5	
10	Narteikių katilinė	0,32±0,02	0,20±0,05	*0,29	23±10	
11	Mikoliškio katilinė	0,35±0,02	0,18±0,05	*0,41	11±5	
12	AB „Lifosa“ RK Kėdainiuose	0,75±0,04	0,28±0,05	79,7/3,32	530±160	
13	Gudžiūnų katilinė	0,30±0,02	0,18±0,05	*0,06	8±5	
14	Josvainių kontein. katilinė	0,42±0,02	0,23±0,05	*0,68	20±12	
15	V. Koncevičiaus g. 8 kat.	0,34±0,02	0,24±0,05	*0,02	9±4	
16	V. Koncevičiaus g. 16 kat.	0,34±0,02	0,24±0,05	*0,04	14±6	
17	Beržų g. 5 kat.	0,34±0,02	0,24±0,05	*0,03	9±4	
18	Tiskūnų katilinė	0,35±0,02	0,20±0,05	*0,24	7±4	
19	Akademijos katilinė	0,46±0,02	0,26±0,05	*2,37	90±20	
20	Kaplių katilinė	0,38±0,02	0,20±0,05	*0,18	14±6	
21	Šlapaberžės katilinė	0,38±0,02	0,20±0,05	*0,24	15±4	
22	Truskavos mok. katilinė	0,30±0,02	0,20±0,05	*0,10	6±3	
23	Šėtos mok. katilinė	0,32±0,02	0,25±0,05	-	10±5	
24	Surviliškio m-klos katilinė	0,23±0,02	0,18±0,05	*0,007	4±3	
25	Zarasų RK	0,60±0,03	0,30±0,05	8,9/0,37	160±60	
26	Dusetų katilinė	0,33±0,02	0,25±0,05	*0,52	50±10	

Pastaba: * - tinklų papildymo normos pateiktos m³/para.

Katilinių darbo parametrai galioja nuo patvirtinimo datos iki naujų darbo parametru sudarymo.

Sudarė: TS inžinierius P. Dirsė