

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2024-06

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m²	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m²DL	qVDŠmax, kWh/m²DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2024-06	392,47	981,18	0,00	0,00	0,00	7,18	375,37	1 280,00	0,00	1,00	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2024-06	165,18	412,95	0,00	0,00	0,00	4,00	209,12	480,00	0,00	1,00	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2024-06	163,06	407,65	0,00	0,00	0,00	2,37	123,90	640,00	0,00	1,00	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2024-06	392,70	981,75	0,00	0,00	0,00	3,58	187,16	1 280,00	0,00	1,00	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2024-06	1 037,51	2 593,90	4 805,00	0,00	0,00	26,98	1 410,51	3 115,37	0,00	0,97	0,00		0,000	0,018	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2024-06	535,11	1 337,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2024-06	535,30	1 338,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2024-06	281,10	702,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2024-06	399,11	997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2024-06	536,39	1 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2024-06	415,01	1 037,58	1 786,00	0,00	0,00	9,36	489,34	1 310,68	0,00	1,02	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2024-06	1 135,02	2 843,23	4 103,00	0,00	0,00	15,54	812,43	3 037,10	0,00	1,06	0,00		0,000	0,018	
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2024-06	343,96	1 012,80	500,00	0,00	0,00	8,00	418,24	512,23	0,00		0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2024-06	531,91	1 329,58	1 947,00	0,00	0,00	17,51	915,42	1 166,19	0,00	0,81	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2024-06	385,89	1 231,33	1 058,00	0,00	0,00	1,00	52,28	942,74	0,00	1,47	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2024-06	224,85	1 035,75	1 145,00	0,00	0,00	3,00	156,84	782,62	0,00	0,82	0,00		0,000	0,022	
Narteikių k.	Darželio g.	1	2024-06	720,65	1 801,63	2 087,00	0,00	0,00	17,00	867,00	1 406,15	0,00	0,73	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Darželio g.	5	2024-06	808,56	2 013,00	1 424,00	0,00	0,00	14,00	714,00	598,31	0,00	3,74	0,00		0,000	0,021	
Narteikių k.	Darželio g.	6	2024-06	1 053,45	2 635,75	1 401,00	0,00	0,00	20,50	1 045,50	178,53	0,00	0,85	0,00		0,000	0,021	
Narteikių k.	Darželio g.	7	2024-06	1 005,57	2 554,05	4 538,00	0,00	0,00	22,30	1 137,30	3 649,58	0,00	0,95	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2024-06	721,58	1 801,45	2 320,00	0,00	0,00	20,00	1 020,00	1 560,61	0,00	0,81	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2024-06	703,24	1 758,10	2 261,00	0,00	0,00	12,00	612,00	1 649,00	0,00	0,86	0,00		0,000	0,021	
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2024-06	720,61	1 801,03	2 411,00	0,00	0,00	22,00	1 122,00	1 472,09	0,00	0,77	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2024-06	985,62	2 605,68	4 524,00	0,00	0,00	35,00	1 829,80	2 718,96	0,00	0,89	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2024-06	1 040,02	2 612,48	4 489,00	0,00	0,00	37,07	1 938,02	2 696,81	0,00	0,84	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Biržų g.	72A	2024-06	951,56	2 371,35	3 697,00	0,00	0,00	17,90	935,81	2 736,98	0,00	0,86	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Ežero g.	2	2024-06	2 194,99	5 487,48	8 801,00	0,00	0,00	93,28	4 876,68	5 588,00	0,00	0,87	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Ežero g.	4	2024-06	1 220,19	3 050,48	4 957,00	0,00	0,00	34,94	1 826,66	2 917,00	0,00	0,83	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Ežero g.	4A	2024-06	1 161,22	2 905,88	4 641,00	0,00	0,00	37,31	1 950,57	2 397,00	0,00	0,68	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2024-06	343,49	1 011,55	615,00	0,00	0,00	2,66	139,06	359,49	0,00	5,14	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2024-06	402,86	1 007,15	1 489,00	0,00	0,00	13,00	679,64	1 099,87	0,00	0,86	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2024-06	1 315,58	3 289,00	5 520,00	0,00	0,00	37,15	1 942,20	3 688,08	0,00	0,61	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2024-06	2 245,01	5 609,93	8 843,00	0,00	0,00	68,27	3 569,16	5 733,38	0,00	1,04	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2024-06	2 203,17	5 508,98	8 074,00	0,00	0,00	59,00	3 084,52	5 292,87	0,00	0,97	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2024-06	166,84	824,78	420,00	0,00	0,00	3,00	156,84	154,29	0,00	2,20	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2024-06	1 163,20	2 907,78	4 866,00	0,00	0,00	37,74	1 973,05	3 642,00	0,00	1,04	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2024-06	1 172,86	2 932,15	4 485,00	0,00	0,00	36,55	1 910,83	3 006,00	0,00	0,85	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2024-06	1 152,31	2 880,85	3 901,00	0,00	0,00	23,96	1 252,63	2 626,00	0,00	0,75	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2024-06	1 169,59	2 918,93	4 999,00	0,00	0,00	55,87	2 920,88	3 265,00	0,00	0,93	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2024-06	1 059,74	2 650,23	3 970,00	0,00	0,00	30,24	1 580,95	2 338,00	0,00	0,73	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	12	2024-06	1 083,87	2 712,68	4 800,00	0,00	0,00	32,98	1 724,19	3 372,00	0,00	1,05	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	14	2024-06	991,49	2 478,73	4 277,00	0,00	0,00	23,86	1 247,40	3 053,00	0,00	1,06	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	16	2024-06	1 155,68	2 889,48	5 104,12	0,00	0,00	44,43	2 322,80	3 166,12	0,00	0,83	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	21	2024-06	2 269,31	5 561,45	8 437,00	0,00	0,00	74,29	3 883,88	5 085,13	0,00	0,80	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	23	2024-06	2 214,71	5 529,28	7 324,00	0,00	0,00	50,45	2 637,74	4 936,28	0,00	0,78	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	25	2024-06	963,14	2 407,85	4 325,00	0,00	0,00	26,76	1 399,01	2 795,00	0,00	0,92	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	27	2024-06	2 229,15	5 571,60	8 518,00	0,00	0,00	65,94	3 447,34	5 295,21	0,00	0,83	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	35	2024-06	1 021,97	2 554,15	4 850,00	0,00	0,00	50,00	2 614,00	2 810,00	0,00	0,88	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	37	2024-06	1 053,58	2 652,83	4 148,00	0,00	0,00	33,80	1 767,06	2 210,00	0,00	0,69	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	8	2024-06	1 640,00	4 061,15	6 217,00	0,00	0,00	49,32	2 578,45	3 596,77	0,00	0,75	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2024-06	518,23	1 295,33	639,00	0,00	0,00	19,00	993,32	-177,00	0,00	-1,61	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2024-06	1 243,88	3 312,68	3 167,00	0,00	0,00	40,05	2 093,81	1 484,00	0,00	0,91	0,00		0,000	0,021	

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ² DL	qVDŠmax, kWh/m ² DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2024-06	1 937,98	4 877,93	4 191,00	0,00	0,00	56,78	2 968,46	2 049,00	0,00	0,60	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vilties g.	12B	2024-06	1 060,66	2 818,75	4 649,00	0,00	0,00	33,85	1 769,68	3 272,00	0,00	0,97	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vilties g.	6	2024-06	2 243,05	5 599,60	9 323,00	0,00	0,00	74,33	3 885,97	5 447,00	0,00	0,85	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2024-06	1 040,32	2 604,65	5 102,00	0,00	0,00	28,00	1 463,84	3 470,00	0,00	0,90	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2024-06	2 520,66	6 478,23	9 000,00	0,00	0,00	82,27	4 301,08	5 369,21	0,00	0,69	0,00		0,000	0,015	

čia:

$\sum A_{B\dot{S}}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{B\dot{S}}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{B\dot{S}}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{B\dot{S}i}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\dot{S}metr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{P\dot{S}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{AD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VD\dot{S}max}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\dot{S}$ – santykinis šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.