AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius
_____ R.Kerežis
2014 m. 04 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius
(parašas) (V.Pavardė)
2014 m. 02 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas
Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Pasvalio katilinės kolektoriuje.
Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	65±3	45+2
9	65±3	45+2
8	65±3	45+2
7	65±3	45+2
6	65±3	45+2
5	65±3	45+2
4	65±3	45+2
3	65±3	45+2
2	65±3	45+2
1	65±3	45+2
0	65±3	45+2
-1	65±3	45+2
-2	66±3	45+2
-3	67±3	46+2
-4	68±3	46+2
-5	69±3	47+2
-6	70±3	47+2
-7	72±3	47+2
-8	73±3	48+2
-9	74±3	48+2
-10	75±3	49+2
-11	76±3	49+2
-12	77±3	49+2
-13	78±3	50+2
-14	79±3	50+2
-15	80±3	50+2
-16	81±3	51+2
-17	82±3	51+2
-18	83±3	52+2
-19	85±3	52+2
-20	86±3	52+2
-21	87±3	53+2
-22	88±3	53+2
-23	89±3	54+2
-24	90±3	54+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
_____ R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Nr.736-1 Pasvalio m. pirmos temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	65±3	45+2
9	65±3	45+2
8	65±3	45+2
7	65±3	45+2
6	65±3	45+2
5	65±3	45+2
4	65±3	45+2
3	65±3	45+2
2	65±3	45+2
1	65±3	45+2
0	65±3	45+2
-1	65±3	45+2
-2	66±3	45+2
-3	67±3	46+2
-4	68±3	46+2
-5	69±3	47+2
-6	70±3	47+2
-7	72±3	47+2
-8	73±3	48+2
-9	74±3	48+2
-10	75±3	49+2
-11	76±3	49+2
-12	77±3	49+2
-13	78±3	50+2
-14	79±3	50+2
-15	80±3	50+2
-16	81±3	51+2
-17	82±3	51+2
-18	83±3	52+2
-19	85±3	52+2
-20	86±3	52+2
-21	87±3	53+2
-22	88±3	53+2
-23	89±3	54+2
-24	90±3	54+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo temperatūrinio grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius

_____ R.Kerežis

2014 m. 04 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius

_____
(parašas) (V.Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas

Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius inspektorius PAULIUS DIRSE

_____
(parašas) (V..Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Nr.736-1 Pasvalio m. antros temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	63±3	44+2
9	63±3	44+2
8	63±3	44+2
7	63±3	44+2
6	63±3	44+2
5	63±3	44+2
4	63±3	44+2
3	63±3	44+2
2	63±3	44+2
1	63±3	44+2
0	63±3	44+2
-1	63±3	44+2
-2	64±3	44+2
-3	65±3	45+2
-4	66±3	45+2
-5	67±3	46+2
-6	68±3	46+2
-7	70±3	46+2
-8	71±3	47+2
-9	72±3	47+2
-10	73±3	48+2
-11	74±3	48+2
-12	75±3	48+2
-13	76±3	49+2
-14	77±3	49+2
-15	78±3	49+2
-16	79±3	50+2
-17	80±3	50+2
-18	81±3	51+2
-19	83±3	51+2
-20	84±3	51+2
-21	85±3	52+2
-22	86±3	52+2
-23	87±3	53+2
-24	88±3	53+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo temperatūrinio grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas ILIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Nr.736-1 Pasvalio m. trečios temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	61±3	43+2
9	61±3	43+2
8	61±3	43+2
7	61±3	43+2
6	61±3	43+2
5	61±3	43+2
4	61±3	43+2
3	61±3	43+2
2	61±3	43+2
1	61±3	43+2
0	61±3	43+2
-1	61±3	43+2
-2	62±3	43+2
-3	63±3	44+2
-4	64±3	44+2
-5	65±3	45+2
-6	66±3	45+2
-7	68±3	45+2
-8	69±3	46+2
-9	70±3	46+2
-10	71±3	47+2
-11	72±3	47+2
-12	73±3	47+2
-13	74±3	48+2
-14	75±3	48+2
-15	76±3	48+2
-16	77±3	49+2
-17	78±3	49+2
-18	79±3	50+2
-19	81±3	50+2
-20	82±3	50+2
-21	83±3	51+2
-22	84±3	51+2
-23	85±3	52+2
-24	86±3	52+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo temperatūrinio grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius

_____ R.Kerežis

2014 m. 07 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius

_____
(parašas) (V.Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas

Valstybinė energetikos inspekcija Vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ

_____
(parašas) (V..Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Nr.736-1 Pasvalio m. ketvirtos temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	58±3	42+2
9	58±3	42+2
8	58±3	42+2
7	58±3	42+2
6	58±3	42+2
5	58±3	42+2
4	58±3	42+2
3	58±3	42+2
2	58±3	42+2
1	58±3	42+2
0	58±3	42+2
-1	58±3	42+2
-2	59±3	42+2
-3	60±3	43+2
-4	61±3	43+2
-5	62±3	44+2
-6	63±3	44+2
-7	65±3	44+2
-8	66±3	45+2
-9	67±3	45+2
-10	68±3	46+2
-11	69±3	46+2
-12	70±3	46+2
-13	71±3	47+2
-14	72±3	47+2
-15	73±3	47+2
-16	74±3	48+2
-17	75±3	48+2
-18	76±3	49+2
-19	78±3	49+2
-20	79±3	49+2
-21	80±3	50+2
-22	81±3	50+2
-23	82±3	51+2
-24	83±3	51+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo temperatūrinio grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas PAULIUS DIRSĖ
_____ R.Kerežis	_____	_____
	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio m., (žemi parametrai) katilinių kolektoriuose.

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	45±3	38+2
4	46±3	38+2
3	47±3	39+2
2	48±3	39+2
1	49±3	40+2
0	50±3	40+2
-1	51±3	41+2
-2	52±3	42+2
-3	53±3	42+2
-4	54±3	43+2
-5	55±3	43+2
-6	56±3	44+2
-7	57±3	45+2
-8	58±3	45+2
-9	59±3	46+2
-10	61±3	47+2
-11	62±3	47+2
-12	63±3	48+2
-13	64±3	48+2
-14	65±3	49+2
-15	66±3	50+2
-16	67±3	50+2
-17	68±3	51+2
-18	69±3	51+2
-19	70±3	52+2
-20	71±3	53+2
-21	72±3	53+2
-22	73±3	54+2
-23	74±3	54+2
-24	75±3	55+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas VAULIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio m., (žemi parametrai) katilinių šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	42±3	37+2
4	43±3	37+2
3	44±3	38+2
2	45±3	38+2
1	46±3	39+2
0	47±3	39+2
-1	48±3	40+2
-2	49±3	41+2
-3	50±3	41+2
-4	51±3	42+2
-5	52±3	42+2
-6	53±3	43+2
-7	54±3	44+2
-8	55±3	44+2
-9	56±3	45+2
-10	58±3	46+2
-11	59±3	46+2
-12	60±3	47+2
-13	61±3	47+2
-14	62±3	48+2
-15	63±3	49+2
-16	64±3	49+2
-17	65±3	50+2
-18	66±3	50+2
-19	67±3	51+2
-20	68±3	52+2
-21	69±3	52+2
-22	70±3	53+2
-23	71±3	53+2
-24	72±3	54+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 04 mėn. 30 d.	2014 m. 04 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio m. (aukšti parametrai) katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	60±3	45+2
9	60±3	45+2
8	60±3	45+2
7	60±3	45+2
6	60±3	45+2
5	60±3	45+2
4	60±3	45+2
3	60±3	45+2
2	60±3	45+2
1	60±3	45+2
0	60±3	45+2
-1	60±3	45+2
-2	60±3	45+2
-3	60±3	45+2
-4	60±3	45+2
-5	60±3	45+2
-6	60±3	45+2
-7	60±3	45+2
-8	60±3	45+2
-9	61±3	46+2
-10	63±3	46+2
-11	64±3	47+2
-12	66±3	47+2
-13	67±3	48+2
-14	69±3	48+2
-15	70±3	49+2
-16	72±3	49+2
-17	73±3	50+2
-18	74±3	50+2
-19	76±3	51+2
-20	77±3	51+2
-21	79±3	52+2
-22	80±3	52+2
-23	82±3	53+2
-24	83±3	53+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
		Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas
R.Kerežis	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Valstybinės energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inspektorius PAULIUS DIRSĖ
(parašas) (V.Pavardė)		(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio m. (aukšti parametrai) katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	57±3	44+2
9	57±3	44+2
8	57±3	44+2
7	57±3	44+2
6	57±3	44+2
5	57±3	44+2
4	57±3	44+2
3	57±3	44+2
2	57±3	44+2
1	57±3	44+2
0	57±3	44+2
-1	57±3	44+2
-2	57±3	44+2
-3	57±3	44+2
-4	57±3	44+2
-5	57±3	44+2
-6	57±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	57±3	44+2
-9	58±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	63±3	46+2
-13	64±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	69±3	48+2
-17	70±3	49+2
-18	71±3	49+2
-19	73±3	50+2
-20	74±3	50+2
-21	76±3	51+2
-22	77±3	51+2
-23	79±3	52+2
-24	80±3	52+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Valstybinės energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inspektorius PAULIUS DIRSĖ
_____ R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio mokyklos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	60±3	45+2
9	60±3	45+2
8	60±3	45+2
7	60±3	45+2
6	60±3	45+2
5	60±3	45+2
4	60±3	45+2
3	60±3	45+2
2	60±3	45+2
1	60±3	45+2
0	60±3	45+2
-1	60±3	45+2
-2	60±3	45+2
-3	60±3	45+2
-4	60±3	45+2
-5	60±3	45+2
-6	60±3	45+2
-7	60±3	45+2
-8	60±3	45+2
-9	61±3	46+2
-10	63±3	46+2
-11	64±3	47+2
-12	66±3	47+2
-13	67±3	48+2
-14	69±3	48+2
-15	70±3	49+2
-16	72±3	49+2
-17	73±3	50+2
-18	74±3	50+2
-19	76±3	51+2
-20	77±3	51+2
-21	79±3	52+2
-22	80±3	52+2
-23	82±3	53+2
-24	83±3	53+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius

R.Kerežis
(parašas) (V.Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Paulius Petkevičius
(parašas) (V.Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas

Valstybinė energetikos inspekcija
Panevėžio teritorinio skyriaus
vyresnysis inžinierius-inspektorius
PAULIUS DIRSĖ
(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio mokyklos katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	57±3	44+2
9	57±3	44+2
8	57±3	44+2
7	57±3	44+2
6	57±3	44+2
5	57±3	44+2
4	57±3	44+2
3	57±3	44+2
2	57±3	44+2
1	57±3	44+2
0	57±3	44+2
-1	57±3	44+2
-2	57±3	44+2
-3	57±3	44+2
-4	57±3	44+2
-5	57±3	44+2
-6	57±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	57±3	44+2
-9	58±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	63±3	46+2
-13	64±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	69±3	48+2
-17	70±3	49+2
-18	71±3	49+2
-19	73±3	50+2
-20	74±3	50+2
-21	76±3	51+2
-22	77±3	51+2
-23	79±3	52+2
-24	80±3	52+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus Vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Mikoliškio katilinės kolektoriuje

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	65±3	41+2
9	65±3	41+2
8	65±3	41+2
7	65±3	41+2
6	65±3	41+2
5	65±3	41+2
4	65±3	41+2
3	65±3	41+2
2	65±3	41+2
1	65±3	41+2
0	66±3	41+2
-1	67±3	42+2
-2	68±3	42+2
-3	69±3	43+2
-4	70±3	43+2
-5	71±3	43+2
-6	72±3	44+2
-7	73±3	44+2
-8	74±3	45+2
-9	75±3	45+2
-10	76±3	45+2
-11	77±3	46+2
-12	78±3	46+2
-13	79±3	47+2
-14	80±3	47+2
-15	81±3	47+2
-16	82±3	48+2
-17	83±3	48+2
-18	84±3	49+2
-19	85±3	49+2
-20	86±3	49+2
-21	87±3	50+2
-22	88±3	50+2
-23	89±3	51+2
-24	90±3	51+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas Valstybinės energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 03 mėn. 30 d.	2014 m. 04 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Mikoliškio katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	62±3	40+2
9	62±3	40+2
8	62±3	40+2
7	62±3	40+2
6	62±3	40+2
5	62±3	40+2
4	62±3	40+2
3	62±3	40+2
2	62±3	40+2
1	62±3	40+2
0	63±3	40+2
-1	64±3	41+2
-2	65±3	41+2
-3	66±3	42+2
-4	67±3	42+2
-5	68±3	42+2
-6	69±3	43+2
-7	70±3	43+2
-8	71±3	44+2
-9	72±3	44+2
-10	73±3	44+2
-11	74±3	45+2
-12	75±3	45+2
-13	76±3	46+2
-14	77±3	46+2
-15	78±3	46+2
-16	79±3	47+2
-17	80±3	47+2
-18	81±3	48+2
-19	82±3	48+2
-20	83±3	48+2
-21	84±3	49+2
-22	85±3	49+2
-23	86±3	50+2
-24	87±3	50+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
		Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas
R.Kerežis	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 07 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 07 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Narteikių katilinės kolektoriuose.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	62±3	45+2
9	62±3	45+2
8	62±3	45+2
7	62±3	45+2
6	62±3	45+2
5	62±3	45+2
4	62±3	45+2
3	62±3	45+2
2	62±3	45+2
1	62±3	45+2
0	62±3	45+2
-1	62±3	45+2
-2	62±3	45+2
-3	62±3	45+2
-4	62±3	45+2
-5	62±3	45+2
-6	62±3	45+2
-7	62±3	45+2
-8	62±3	45+2
-9	64±3	45+2
-10	65±3	46+2
-11	67±3	46+2
-12	68±3	47+2
-13	70±3	47+2
-14	71±3	48+2
-15	73±3	48+2
-16	74±3	49+2
-17	76±3	49+2
-18	77±3	49+2
-19	79±3	50+2
-20	80±3	50+2
-21	82±3	51+2
-22	83±3	51+2
-23	85±3	52+2
-24	86±3	52+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius

R.Kerežis

2014 m. 07 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius

(parašas) (V.Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas

Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inspektorius PAULIUS DIRSĖ

(parašas) (V..Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Narteikių katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid.paros paduodama T1	Vid.paros grįžtama T2
10	59±3	44+2
9	59±3	44+2
8	59±3	44+2
7	59±3	44+2
6	59±3	44+2
5	59±3	44+2
4	59±3	44+2
3	59±3	44+2
2	59±3	44+2
1	59±3	44+2
0	59±3	44+2
-1	59±3	44+2
-2	59±3	44+2
-3	59±3	44+2
-4	59±3	44+2
-5	59±3	44+2
-6	59±3	44+2
-7	59±3	44+2
-8	59±3	44+2
-9	61±3	44+2
-10	62±3	45+2
-11	64±3	45+2
-12	65±3	46+2
-13	67±3	46+2
-14	68±3	47+2
-15	70±3	47+2
-16	71±3	48+2
-17	73±3	48+2
-18	74±3	48+2
-19	76±3	49+2
-20	77±3	49+2
-21	79±3	50+2
-22	80±3	50+2
-23	82±3	51+2
-24	83±3	51+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:
AB"Panevėžio energija"
Technikos direktorius

R.Kerežis

2014 m. 07 mėn. 22 d.

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Paulius Petkevičius

(parašas) (V.Pavardė)

2014 m. 07 mėn. 30 d.

SUDERINTA:
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas

Valstybinė energetikos inspekcija
Panevėžio teritorinio skyriaus
vyriausiasis inspektorius
PAULIUS DIRSĖ

(parašas) (V..Pavardė)

2014 m. 08 mėn. 25 d.

Temperatūrinis grafikas Pajiešmenių katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Tetrmofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	45±3	38+2
4	46±3	39+2
3	47±3	39+2
2	48±3	40+2
1	49±3	40+2
0	50±3	41+2
-1	52±3	41+2
-2	53±3	42+2
-3	54±3	43+2
-4	55±3	43+2
-5	56±3	44+2
-6	57±3	44+2
-7	58±3	45+2
-8	59±3	45+2
-9	60±3	46+2
-10	61±3	46+2
-11	62±3	47+2
-12	63±3	48+2
-13	65±3	48+2
-14	66±3	49+2
-15	67±3	49+2
-16	68±3	50+2
-17	69±3	50+2
-18	70±3	51+2
-19	70±3	51+2
-20	70±3	51+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2
-24	70±3	51+2

Pastabos:
1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Šilumos kiekis, reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko temperatūra mažiau –18°C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
4. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis

AKCINĖ BENDROVĖ
"PANEVĖŽIO ENERGIJA"

TVIRTINU:	SUDERINTA:	SUDERINTA:
AB"Panevėžio energija"	Pasvalio raj.	Valstybinės energetikos inspekcijos
Technikos direktorius	Savivaldybės atstovas	prie Energetikos ministerijos
	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius	Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas
		Valstybinė energetikos inspekcija Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius PAULIUS DIRSĖ
R.Kerežis		
(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V.Pavardė)	(parašas) (V..Pavardė)
2014 m. 04 mėn. 22 d.	2014 m. 07 mėn. 30 d.	2014 m. 04 mėn. 23 d.

Temperatūrinis grafikas Pajiešmenių katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Tetrmofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	42±3	37+2
4	43±3	38+2
3	44±3	38+2
2	45±3	39+2
1	46±3	39+2
0	47±3	40+2
-1	49±3	40+2
-2	50±3	41+2
-3	51±3	42+2
-4	52±3	42+2
-5	53±3	43+2
-6	54±3	43+2
-7	55±3	44+2
-8	56±3	44+2
-9	57±3	45+2
-10	58±3	45+2
-11	59±3	46+2
-12	60±3	47+2
-13	62±3	47+2
-14	63±3	48+2
-15	64±3	48+2
-16	65±3	49+2
-17	66±3	49+2
-18	67±3	50+2
-19	67±3	50+2
-20	67±3	50+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2
-24	67±3	50+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Šilumos kiekis, reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko temperatūra mažiau –18°C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
4. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E.Šidagis